

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-JORY (HAUTE-GARONNE)**

L'an deux mille vingt-six, le 27 janvier à 20h, le CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de SAINT-JORY (HAUTE-GARONNE), étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Victor DENOUVION, Maire. Convocation du 21/01/2026.

Nombre de Conseillers en exercice : 29

Étaient présents : DENOUVION Victor, BELBEZE Isabelle, BRUGERE Thierry, ABOULGHAZI Naziha, GUERRERO Lionel, FEZZANI Soufia, LINARES François, DE CARVALHO Albertine, CARNEIRO Jean-Marc, BENCHARGUI Suzanne, BOUTRY Pascal, AUTECHAUD Eric, MILHORAT Claude, FARRET Corinne, ROQUES Patrick, COSTES-ROBLES Christelle, BAHUT Cécile, CHIBLI Rachid, LAIGNELET Anne, CHEMIN Marie-Ange, GEROMEL Bastien, DEHAUMONT Elodie, BOURGEADE-DELMAS Lucas, PATEY Stéphanie, SCHMIDT Franck.

Avaient donné pouvoir : ROSSETTO Claudine à LINARES François, GOMEZ-GEIL Clémentine à DENOUVION Victor.

Était absente : TOUILE EL HARROUFF Sofia.

M. Lucas BOURGEADE-DELMAS est élu secrétaire de séance.

Présents	: 26
Votants	: 28
Pour	: 28
Contre	:
Abstention	:

OBJET : DÉLIBÉRATION N° 2026-16 – SDEHG - EXTENSION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE DANS DIVERS QUARTIERS

M. MILHORAT, rapporteur, informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 16/02/2024 concernant **la rénovation du réseau d'éclairage public dans divers quartiers – référence : 01 bv 19**, le SDEHG a réalisé l'étude de l'opération suivante :

Rénovation du réseau d'éclairage public dans divers quartiers :

1) Rue de la Pompe :

- dépose d'un ensemble d'éclairage public vétuste supportant trois appareils d'éclairage public à lampe 70W sodium haute pression.

- Fourniture et pose d'un ensemble d'éclairage public, composé d'un mât cylindroconique de sept mètres de hauteur en acier thermolaqué (RAL7024), équipé d'une crossette double et supportant deux appareils d'éclairage public thermolaqué (RAL7024) à LED 19W.

- Un abaissement de puissance de 60% sera réalisé de 22h à 6 heures du matin.

2) Rue du Château :

- Dépose d'un ensemble d'éclairage public vétuste supportant quatre appareils d'éclairage public à lampe 70W sodium haute pression.

- Fourniture et pose d'un ensemble d'éclairage public, composé d'un mât cylindroconique de trois mètres cinquante de hauteur en acier thermolaqué (RAL8004), supportant un appareil d'éclairage public thermolaqué (RAL9005) à LED 25W équipé d'une optique à 360 degrés.

- Un abaissement de puissance de 60% sera réalisé de 22h à 6 heures du matin.

3) Impasse Alfaro:

- Dépose d'un ensemble d'éclairage public cassé.

- Pose d'un mât de trois mètres cinquante de hauteur en acier thermolaqué récupéré aux services techniques.

- Fourniture et pose d'un appareil d'éclairage public thermolaqué (RAL9005) à LED14W.

- Un abaissement de puissance de 60% sera réalisé de 22h à 6 heures du matin.

4) Giratoire intersection Chemin de Ladoux et de Trichet:

- dépose du mât existant.
- Rallongement des conducteurs avec confection d'une boîte d'éclairage public.
- Repose du mât existant.

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait comme suit :

☐ TVA (récupérée par le SDEHG)	1 660€
☐ Part SDEHG	4 218€
<i>(50% du montant HT des travaux jusqu'au plafond fixé par le SDEHG)</i>	
☐ Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)	4 690€
Total	10 568€

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de s'engager sur sa participation financière.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE le projet présenté ;

DÉCIDE de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG. Cette contribution sera imputée au compte 6554 en section de fonctionnement du budget communal.

FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

Ont signé au registre tous les membres présents.

Pour extrait conforme au registre.

Publié le : 09 FEV. 2026

Le Maire, Victor DENOUVION



Le secrétaire de séance, Lucas BOURGEADE-DELMAS

